

Koluszki, dnia 12.08.2025 r.

Nr sprawy: O/548/WI/172/2025

**Wyjaśnienia nr 1  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

L.dz. 6286/2025/IN

*Dotyczy: : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadania pn.  
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ludowej na działkach 364, 362/1, 363, 1/2 obr. 0005,  
m. Koluszki”*

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytanie do SWZ, na które udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Ludowej na działkach 364, 362/1, 363, 1/2 obr. 0005 m. Koluszki metodą przewiertu sterowanego i rurą RC: Ø 110 PEHD o długości ok. 74,2 m i Ø 250 PEHD o długości ok. 171 m. Jeżeli tak: to jaką rurą RC dopuszcza do wykonania w/w zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmianę technologii z wykopu otwartego na metodę bezwykopową tj. przewiert sterowany.

W przypadku zmiany metody wykonania, należy zastosować rury PEHD o typoszeregu SDR11 (PN16), RC (dwuwarstwowej) i średnicach zgodnych z dokumentacją.

**Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej postępowania, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.**

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Tomasz Szczepiński