

Koluszki, dnia 23.07.2025 r.

Nr sprawy: O/551/WI/173/2025

**Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

L.dz. 5600/2025/IN

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej ul. Borowiecka w Borowej – działka nr 66 obr. Borowo II, gmina Koluszki" - (nr postępowania Z131/93071 - Platforma przetargowa)

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytania do SWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Z jakiej średnicy rur PEHD oraz jaki należy przyjąć SDR do wybudowania wodociągu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wybudowania wodociągu należy przyjąć rury o średnicy **110 mm** PEHD 100 SDR17.

Pytanie 2. Czy przyłącza wodociągowe kończymy na studni wodomierzowej czy w granicy pasa drogowego i jaka jest ilość przyłączy wodociągowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyprowadzenia wodociągowe należy wykonać w granicy pasa drogowego w ilości 12 sztuk.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Szczegielniak