

Koluszki, dnia 17.07.2025 r.

Nr sprawy: O/551/WI/173/2025

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

L.dz. ~~5487~~ 5487/2025/IN

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej ul. Borowiecka w Borowej – działka nr 66 obr. Borowo II, gmina Koluszki" - (nr postępowania Z131/93071 - Platforma przetargowa)

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytania do SWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty na równoważne rury PE innych producentów niż wskazane w załączniku „PBW SIECI KS + W opis do projektu.pdf” – „Kanalizacja tłoczna: Rura RODBUS PE 100 SDR17 w sztangach”. W wymienionym dokumencie użyto nazwy handlowej rur, która jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta. Pytający zakłada, że rury te podane są przykładowo i dopuszczalne będzie składanie ofert zawierających rury innych producentów. Powyższe pytanie wynika z faktu ograniczenia się przez Zamawiającego do jednego Dostawcy. Wiąże się to z naruszeniem art. 99 ust. 4 pzp. Zgodnie, z którym „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, które szczegółowo zostały opisane na stronie str. 8 i 9 SWZ VII. **Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym.**

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył ofertę na równoważne rury PE 100 SDR17 innych producentów.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza rury PE100-RC, które nie zawierają wtopionej nitki metalowej, o której wspomniano w załączniku „PBW SIECI KS + W opis do projektu.pdf” – „Do transportu wody zastosowano rury PE z warstwą ochronną z MIĘKKIEGO PE Z WTOPIONĄ NITKĄ METALOWĄ”? Dopuszczacie Państwo alternatywne rozwiązanie oznakowania lokalizacji rurociągu, na przykład poprzez zastosowanie taśmy z wkładką lokalizacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, które zostały opisane na stronie str. 8 i 9 SWZ VII. **Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym.**

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył ofertę na alternatywne rozwiązanie oznakowania lokalizacji rurociągu, poprzez zastosowanie taśmy lokalizacyjnej o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20-30 cm ponad wierzchem rury z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Szczegielniak